

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	伍辰機械工業有限公司		
申請人地址	桃園市楊梅區高獅路 822 巷 16 號	電話	03-475-9299
製造人名稱	伍辰機械工業有限公司		
製造人地址	桃園市楊梅區高獅路 822 巷 16 號	電話	03-475-9299
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	電動驅動器 TMe-1-SEC-220-7.5		
防爆規格標示	Ex d IIB+H ₂ T4 Gb X		
型式檢定合格字號	工電(2011)第 00067 號		
第一次發證日期	中華民國 100 年 10 月 05 日		
展延發證日期	中華民國 106 年 11 月 20 日		
有效期限	中華民國 106 年 10 月 05 日 至 109 年 10 月 04 日		
<p>1. 依據標準： CNS 3376-0 (2014)；CNS 3376-1 (2008)。</p> <p>2. 電氣規格： 三相、220 Vac、60 Hz、7.5 kW、4P、27.98 A、Class F、 額定運轉時間：15 分鐘。</p> <p>3. 適用周溫： -20°C~+50°C。</p> <p>4. 主要組成： 齒輪箱本體(鋁合金 ADC12)、開關單元外殼(鋁合金 AC4C)、馬達前框(鋁合金 AC4C)、馬達後蓋(鋁合金 AC4C)、控制單元蓋(鋁合金 AC4C)、推力座(球狀石墨鑄鐵 FCD450)、推力軸承座(球狀石墨鑄鐵 FCD450)、推力軸承蓋(球狀石墨鑄鐵 FCD450)、軸襯(銅合金 C6782BE-F)、蝸桿(鉻鉬合金鋼 SCM440)、蝸桿軸固定座蓋(鋁合金 AC4C)、蝸輪(高拉力黃銅 HBSC3)、潤滑油脂(鋰基潤滑油脂 EP-0)、端子台組件蓋(鋁合金 AC4C)、LCD 視窗蓋(壓克力 4933853)、變壓器(4973927)、電磁開關(CL10F)、電源電路板(TME-0A-002)、控制電路板(TME-0A-003)、顯示電路板(TME-0A-004)、端子台電路板(TME-0A-001)、扭力感知器(CP-2HB)、鎳氫電池(Sanyo Nickel Metal Hydride Battery, AA, Cell Type HR-AAU)、電流感知器 CT(CTL-6-P)、通訊電路板(MKDP-1-05)、馬達溫度感知器</p>			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



